

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ № 54/_____

Аршалынская п.а.
Место составления

21.09.2022 г.
Время 16:59

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Аршалынское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка № 54 от 05.09.2022 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку
Сидоренко Алена Валентиновна - руководитель отдела
ШАРИПОВА АЙГУЛЬ АЛКЕНОВНА - Главный специалист
БЕКСУЛТАНОВА ЗОЯ ТАЙГОШКАРОВНА - руководитель управления

4. Наименование проверяемого субъекта, объекта (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение проверки, его местонахождение, участок территории, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИНН/БИН)

021240003601, Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа имени Иманжусупа Кутпанулы села Жибек жолы отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта:

Средняя школа, АКМОЛИНСКАЯ, АРШАЛЫНСКИЙ, Жибек жолы, М.Маметова (УЛИЦА), 19.

5. Период проведения проверки 06.09.2022 - 21.09.2022

6. За нарушение законодательства и других нормативных правовых актов Республики Казахстан (с учетом части 3 статьи 152-1 Предпринимательского кодекса) предписываю выполнить следующие мероприятия:

Средняя школа

№	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений,сроки их устранения
1	П. 13 Проверочный лист в отношении объектов образования	Грубое	Устранить на потолке в санитарном узле для начальных классов в блоке «В» повреждения, следы протексов и признаки поражения грибом. Устранить на поверхности пола в санитарном узле для начальных классов в блоке «Б» не ровности, изъяны и механические повреждения.

			срок устранения: 15.05.2023
2	П. 23 Проверочный лист в отношении объектов образования	Значительное	Обеспечить санитарные узлы средствами для мытья и сушки рук; срок устранения: 25.10.2022
3	П. 28 Проверочный лист в отношении объектов образования	Грубое	Привести в соответствие с требованиями п.12 таблицы 4 приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № КР ДСМ-15 «Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека» уровни искусственной освещенности в кабинетах №312 и №311. Протокол проведенных лабораторно-инструментальных замеров освещенности предоставить в Управление; срок устранения: 25.10.2022
4	П. 30 Проверочный лист в отношении объектов образования	Грубое	Установить насос для котла отопления; срок устранения: 17.10.2022
5	П. 32 Проверочный лист в отношении объектов образования	Грубое	Привести в соответствие эффективность вентиляции в спортивном зале. Протокол проведенных лабораторно-инструментальных замеров вентиляции предоставить в Управление; срок устранения: 15.05.2023
6	П. 34 Проверочный лист в отношении объектов образования	Значительное	Завершить капитальный ремонт подвального помещения здания школы; срок устранения: 05.12.2022
7	П. 37 Проверочный лист в отношении объектов образования	Значительное	Приобрести уборочный инвентарь для уборки в спортивном зале; срок устранения: 25.10.2022

7. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

«*Муржиганбаева Ануыр Артысбаевна*» *[подпись]*

8. Предписание внес (ФИО (при его наличии) должностного лица уполномоченного органа, проводившего проверку, подпись)

Исх. от 01.12.2022 *Ведерессова А*

9. Предписание получил (ФИО (при его наличии) руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физическое лицо), подпись

Туркестанбаев Асмир Арчибаевич

21 » 09 2024.

